



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-02

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: _____

06-feb-19

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CARCAMO NO. 14

AREA: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

UBICACIÓN: COL. 12 DICIEMBRE

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN	\$5,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR SERVICIO	\$11,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO (TOTAL HORS. 5)	\$10,000.00	x	
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE EL FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO	\$2,200.00		

SOLICITA

VALIDA


JOSE MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS


J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

POR EL PROVEEDOR


ARMANDO AYALA MORENO
DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


SILVESTRE HUERTA ACOSTA



gto
orgullo y
compromiso
de todos



TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 14 COL. 12 DE DICIEMBRE

6 de febrero del 2019


Se informa que el día 6 de febrero del 2019 se realizó desinstalación de bomba de motor de combustión para realizar limpieza general y visualizar su estado físico de operación esto como mantenimiento preventivo. Se desinstalo un reductor DE´RAN Modelo: M16AH no. C-210089 y una bomba propela BNJ Modelo: 20PO-2E 900lps. Serie: N03Y5077, 121 hp se sacó este equipo con apoyo de grúa externa y sugiriendo recortar columna de succión de, ya que este equipo frecuentemente se atasca con el azolve que se acumula en fosa.

Sin más por el momento agradezco su apoyo y atención a la solicitud requerida.

Maniobra realizada por:

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA.

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



ATENTAMENTE




José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECA´NICOS DE CÁRCAMOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-02

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: ____

08-feb-19

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CARCAMO NO. 6

AREA: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

UBICACIÓN: BLVD. SOLIDARIDAD

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN	\$10,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR SERVICIO	\$11,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO (TOTAL HRS. 5	\$10,000.00	x	
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE EL FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO	\$2,200.00		

SOLICITA

VALIDA

JOSE MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

POR EL PROVEEDOR

ARMANDO AYALA MORENO
DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

SILVESTRE HUERTA ACOSTA



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 6 BLVD. SOLIDARIDAD

8 de febrero del 2019


Se informa que el día 8 de febrero del 2019 se realizó desinstalación de bomba de motor eléctrico para realizar limpieza general y visualizar su estado físico de operación esto como mantenimiento preventivo. Se desinstalo un reductor DE' RAN Modelo: M22A, serie. C808007 de 415 hp y una bomba propela BNJ Modelo: 30PO-2E 1500 lps. Serie: N08y7447/1 de 323 hp se sacó este equipo con apoyo de grúa externa y sugiriendo mandar a mantenimiento correctivo por fuga de agua en la flecha giratoria.

Sin más por el momento agradezco su apoyo y atención a la solicitud requerida.

Maniobra realizada por:

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA.

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO




ATENTAMENTE

José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECA'NICOS DE CÁRCAMOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-02

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: _____

13-feb-19

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CARCAMO NO. 29

AREA: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

UBICACIÓN: LA FONAPO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
MANIOBRA DE DESINTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN	\$10,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR SERVICIO	\$11,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO (total horas 5)	\$10,000.00	x	
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE EL FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO	\$2,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

ARMANDO AYALA MORENO
DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

POR EL PROVEEDOR

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 36/2019

20 DE MARZO DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p style="text-align: center;"><u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u></p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO 29 CON GRUA DE 40 TON POR HORA 5 HRS. DE SERVICIO</p>	<p><u>\$ 10,000.00</u></p>
	SUB TOTAL	\$ 10,000.00
	IVA	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

ACEPTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



CARCAMO # 29 LA FONAPO

13 de febrero del 2019


Se informa que el día 13 de febrero del 2019 se realizó desinstalación de bomba de motor de eléctrico (B1) para realizar limpieza general y visualizar su estado físico de operación esto como mantenimiento preventivo. Se desinstalo un reductor sin datos de placa y una bomba propela BNJ Modelo: 20PO-1/A 100000 l/min. Serie: 7-9599, 68.33 hp se sacó este equipo con apoyo de grúa externa y sugiriendo mandar a mantenimiento correctivo para que se realice adecuación para desarmado del mismo.

Sin más por el momento agradezco su apoyo y atención a la solicitud requerida.

Maniobra realizada por:

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA.

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECÁNICOS DE CÁRCAMOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx

