



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: **JAPAMI-PROAGUA-I3P-2023-001**

CON PASO FIRME



NOMBRE DE LA CONTRATANTE: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

NOMBRE DE LA OBRA: **«REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TROJES (ETAPA 2 DE 2).»**

Fundamento:

Acta de Junta de Aclaraciones que se elabora conforme a lo estipulado en el Artículo 31, 34 y 35 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 39 de su Reglamento.

1.- Lugar y Fecha:

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 26 del mes de junio del 2023, se reunieron en la sala de juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, ubicada en Pról. Juan Jose Torres Landa N° 1720, Col. Independencia, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- Preside el acto:

ING. DAVID ULISES NICASIO COLLAZO

3.- Motivo:

Realizar la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: **JAPAMI-PROAGUA-I3P-2023-001**, para la obra denominada: **«REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TROJES (ETAPA 2 DE 2).»**

4.- Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos:


La visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo conforme está marcado en la invitación en fecha, hora y lugar.

5.- Licitantes Asistentes:

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe al final de la presente acta.

6.- Aclaraciones de la Dependencia o Entidad a los licitantes:

Una vez iniciada la junta, la contratante comunica al contratista que pueden formular las preguntas y observaciones que consideraran necesarias sobre los documentos de licitación.



Las aclaraciones por parte de la contratante son las siguientes:

- A. Deberá considerarse un seguro contra daños a terceros el cual se reflejará en los indirectos, (la póliza será 30% al costo total de la propuesta, sólo considerar en los indirectos el costo del trámite de la póliza), antes del inicio de los trabajos se deberá presentar original y entregar en el Dpto. de Administración de Obra de la JAPAMI, copia simple para cotejo de dicha póliza, junto con las fianzas de cumplimiento, anticipo, factura y recibo.
- B. El costo de la renta y colocación de la señalización informativa, preventiva y de vialidad deberá de considerarse en los indirectos y deberá tomar en cuenta por lo menos en cada frente de trabajo: 15 paletas de precaución de 30 x 122 cm, 20 traficónos de una altura de 75 cm, 1 persona encargada de vigilar la ubicación, colocación y eficiente uso de los letreros preventivos. Aunado a lo anterior se deberá de considerar el suministro, colocación y mantenimiento de malla plástica naranja de señalización preventiva, así como su soportería en todo el perímetro de la zanja durante la ejecución y en caso de que llegará a quedar abierta después del final de la jornada.

La relación de señalizaciones antes mencionada deberá permanecer en la obra en buenas condiciones desde inicio y hasta el final de la misma por cada frente de trabajo.

- C. El porcentaje referente a la seguridad e higiene deberá estar integrado en la mano de obra en cada tarjeta de análisis de precios unitarios, será a criterio del participante y deberá considerarse como mínimo el uso de cubre bocas, chaleco reflejante, casco y botas de trabajo para cada trabajador, y un baño portátil por cada 20 trabajadores por cada frente de trabajo; se hace énfasis que en caso de que los trabajadores no porten el equipamiento señalado, no se permitirá el inicio de sus labores.
- D. El porcentaje de laboratorio de control de calidad deberá estar integrado en los indirectos y representará como mínimo el 2.5% a costo directo e incluirá el control de calidad de compactaciones de rellenos de terreno natural, de calidad de materiales para base hidráulica, resistencia de concretos, calidad de acero y soldaduras, espesores de recubrimientos, etc. El laboratorio debe estar registrado en el Analisec. El residente de obra podrá pedir calas adicionales según sea necesario.
- E. Se les aclara a los participantes que la volumetría para la excavación, rellenos, carga y acarreo, demoliciones, reposición de pavimento, etc., se deberá considerar para su pago con medidas geométricas (medido en banco), con las dimensiones indicadas en el plano correspondiente, por lo que el contratista deberá de considerar ya en el precio unitario los abundamientos, desperdicios, sobreanchos, etc. ya que estos no se cuantificarán para su pago.
- F. Todos los suministros deberán ser autorizados por la supervisión antes de realizarlos y los mismos deberán cumplir con la certificación correspondiente. Se aclara que se considerará para pago únicamente cuando se encuentre ejecutado y colocado el material según sea utilizado en los conceptos de las actividades a desarrollar y cumplan con la prueba correspondiente.
- G. Dentro de los cargos adicionales solo debe considerarse el cargo del DIVO en la elaboración del precio unitario.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: **JAPAMI-PROAGUA-I3P-2023-001**

7.- Solicitudes de aclaración formuladas por el licitante y respuestas por parte de la dependencia o entidad:

A continuación, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes:

No se formularon preguntas.

No habiendo preguntas se da por entendido todos los puntos.

8.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes:

En el presente acto se hace entrega al contratista los siguientes documentos impresos:

- a) Copia de la presente acta de junta de aclaraciones.
- b) Copia de minuta de visita al sitio de los trabajos

9.- Celebración de una próxima junta de aclaraciones:

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que esta es la primera Junta de Aclaraciones, siendo la única que se llevará a cabo.

10.- Final:

Una vez atendidas las preguntas formuladas por parte de los licitantes, se le informa que de conformidad con lo indicado en el artículo 31, 34 y 35 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 39 de su Reglamento., las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación, contenidas en la presente acta, formará parte de la convocatoria antes mencionada y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Asimismo, se hace constar que, al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes.


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones siendo las 10:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR LA JAPAMI

ING. DAVID ULISES NICASIO COLLAZO
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL ALANIS BARROS
DIRECTOR DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

IRAPUATO
 Ayuntamiento 2021 - 2024

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: **JAPAMI-PROAGUA-I3P-2023-001**



[Handwritten signature]

ARQ. MARIA DEL SOL GONZALEZ GUERRA
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. MIGUEL ALANIS BARROS
 DIRECTOR DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE
 OBRA

[Handwritten signature]

ARQ. JUANA ISELA FLORES RESÉNDIZ
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ARQ. JAVIER JAIMES MUNDO
 AUDITOR DE OBRA

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS

MP





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

IRAPUATO
Ayuntamiento 2021 - 2024

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: **JAPAMI-PROAGUA-I3P-2023-001**

CON PASO FIRME



PARTICIPANTE:	REPRESENTACION:	FIRMA:
OMAR GUZMÁN GÓMEZ	ASTUDILLO ESPECIALISTA, S.A. DE C.V.	
MIGUEL PRIETO RODRIGUEZ	LAHOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	Miguel Prieto Rodriguez.
FRANCISCO VARGAS ALDACO	UP BAJÍO, S.A. DE C.V.	

J



 JG

PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE:	REPRESENTACION:	FIRMA:
OMAR GUZMÁN GÓMEZ	ASTUDILLO ESPECIALISTA, S.A. DE C.V.	
MIGUEL PRIETO RODRIGUEZ	LAHOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
FRANCISCO VARGAS ALDACO	UP BAJÍO, S.A. DE C.V.	



